

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen (Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
			Kohlenmonoxid in mg/Nm ³			Schwefeldioxid in mg/Nm ³			Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³			Gesamt C in mg/Nm ³			Staub in mg/Nm ³			NH ₃ in mg/Nm ³			O ₂ in Vol%	RGVol. in Nm ³ /h		Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennk. in °C
			TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t	HMW _{Ma}	TMW	t		HMW _{Ma}	TMW	TMW
01.03.2021	24	24	8,1	0,00	13,9	10,8	0,00	20,2	113,5	0,05	149,1	1,9	0,00	4,0	0,3	0,00	0,7	0,0	0,00	0,1	9,9	18.414	18,6	149,4	906,7	
02.03.2021	24	24	12,4	0,01	41,3	14,2	0,01	19,5	140,1	0,06	217,0	2,3	0,00	4,8	0,4	0,00	1,5	0,0	0,00	0,1	9,7	18.399	19,4	149,2	911,8	
03.03.2021	24	24	7,5	0,00	12,1	10,9	0,00	13,8	140,1	0,06	172,8	2,0	0,00	2,9	0,4	0,00	0,8	0,1	0,00	0,4	10,0	18.539	19,4	149,2	912,1	
04.03.2021	24	24	7,7	0,00	10,3	11,4	0,01	17,9	136,3	0,06	188,0	2,3	0,00	4,1	0,4	0,00	1,5	0,0	0,00	0,1	10,4	18.767	18,5	148,8	909,6	
05.03.2021	24	24	8,8	0,00	16,3	10,4	0,00	13,5	138,3	0,06	178,1	2,2	0,00	4,0	0,4	0,00	1,7	0,1	0,00	0,2	10,7	18.997	17,5	148,6	914,7	
06.03.2021	24	24	8,2	0,00	17,7	6,6	0,00	9,3	143,4	0,06	175,4	2,6	0,00	3,8	0,4	0,00	1,2	0,0	0,00	0,1	10,7	18.266	18,0	148,9	897,0	
07.03.2021	11,5	11,5	3,3	0,00	12,4	4,9	0,00	12,4	65,8	0,03	169,7	1,1	0,00	2,9	0,1	0,00	1,6	0,0	0,00	0,0	11,2	17.927	17,0	148,6	901,9	
08.03.2021	7,5	3,5	1,6	0,00	11,5	5,0	0,00	36,8	26,8	0,02	189,3	0,9	0,00	7,5	0,0	0,00	0,6	0,8	0,00	8,3	11,8	15.263	13,6	132,4	737,0	Ofen wird nach Kurzreinigung angefahren
09.03.2021	23	23	17,4	0,01	77,7	16,6	0,01	27,8	147,4	0,06	318,1	3,2	0,00	17,9	0,2	0,00	1,7	0,9	0,00	1,5	9,7	18.530	18,5	148,9	870,8	
10.03.2021	24	24	10,5	0,00	23,3	8,3	0,00	16,2	144,0	0,06	175,2	2,0	0,00	5,3	0,1	0,00	0,5	0,4	0,00	0,7	9,6	18.439	19,6	150,1	879,3	
11.03.2021	24	24	10,8	0,00	16,8	6,5	0,00	10,9	141,6	0,06	169,8	1,6	0,00	2,3	0,1	0,00	0,4	0,4	0,00	0,7	9,4	18.524	19,5	148,9	880,2	
12.03.2021	23,5	23,5	16,7	0,01	93,4	6,6	0,00	23,9	128,5	0,06	259,9	2,4	0,00	14,2	0,0	0,00	0,5	0,5	0,00	1,0	9,4	18.218	19,8	150,4	873,2	
13.03.2021	24	24	15,9	0,01	43,3	12,4	0,01	20,7	124,1	0,05	160,5	1,9	0,00	3,8	0,1	0,00	0,5	0,7	0,00	1,1	9,0	18.105	21,3	151,4	874,9	
14.03.2021	23,5	23,5	12,3	0,01	35,9	13,7	0,01	22,0	148,2	0,06	201,3	1,7	0,00	3,2	0,1	0,00	0,7	0,3	0,00	0,6	9,0	17.966	21,5	150,9	873,8	
15.03.2021	24	24	12,2	0,01	47,5	11,9	0,01	15,8	142,0	0,06	177,6	2,3	0,00	7,3	0,1	0,00	0,7	0,2	0,00	0,5	9,0	18.263	20,5	150,5	885,2	
16.03.2021	21,5	21,5	9,8	0,00	23,9	7,0	0,00	12,0	123,2	0,05	160,6	1,9	0,00	4,4	0,0	0,00	0,2	0,2	0,00	0,5	9,1	18.536	19,5	150,6	890,0	
17.03.2021	24	24	10,3	0,00	45,3	16,4	0,01	25,9	128,7	0,06	159,0	2,0	0,00	3,6	0,1	0,00	0,4	0,4	0,00	1,0	9,1	17.968	20,7	151,0	880,0	
18.03.2021	24	24	8,4	0,00	14,1	21,7	0,01	31,5	115,1	0,05	159,7	2,1	0,00	7,2	0,1	0,00	0,6	0,3	0,00	0,7	9,3	18.300	19,6	150,8	905,1	
19.03.2021	24	24	7,0	0,00	29,0	6,6	0,00	27,6	131,0	0,06	191,7	1,8	0,00	5,2	0,1	0,00	0,3	0,1	0,00	0,7	9,6	18.681	18,8	151,0	905,2	
20.03.2021	24	24	7,0	0,00	18,6	2,4	0,00	4,2	141,5	0,06	191,7	1,5	0,00	2,0	0,1	0,00	0,3	0,1	0,00	0,4	10,0	18.831	18,0	150,4	907,0	
21.03.2021	24	24	9,9	0,00	23,5	0,3	0,00	1,6	108,8	0,05	154,1	1,5	0,00	1,9	0,1	0,00	0,6	0,4	0,00	1,2	9,9	18.614	18,5	149,9	887,6	
22.03.2021	24	24	12,4	0,01	38,7	1,2	0,00	3,2	110,1	0,05	180,1	1,8	0,00	4,2	0,1	0,00	0,4	0,6	0,00	1,1	9,4	18.388	19,5	150,1	884,4	
23.03.2021	24	24	6,4	0,00	11,9	4,9	0,00	7,5	153,8	0,07	195,2	1,9	0,00	4,1	0,2	0,00	0,5	0,1	0,00	0,3	9,4	18.552	19,3	150,8	895,5	
24.03.2021	24	24	6,7	0,00	20,4	3,8	0,00	5,1	149,4	0,07	192,7	2,0	0,00	3,3	0,2	0,00	0,7	0,0	0,00	0,3	9,5	18.418	19,3	150,9	881,3	
25.03.2021	24	24	9,0	0,00	44,8	4,8	0,00	7,7	148,7	0,07	295,1	2,2	0,00	5,0	0,1	0,00	0,7	0,1	0,00	1,6	9,9	18.459	18,5	150,6	881,1	
26.03.2021	24	24	9,8	0,00	31,1	5,0	0,00	8,7	151,0	0,07	290,7	1,9	0,00	2,3	0,2	0,00	0,7	0,2	0,00	2,9	10,6	18.412	18,4	150,3	856,6	
27.03.2021	23	23	10,1	0,00	63,1	8,2	0,00	18,1	139,3	0,06	172,8	1,7	0,00	5,6	0,5	0,00	2,6	0,6	0,00	5,3	8,8	18.226	20,2	151,2	888,8	
28.03.2021	23	23	6,7	0,00	14,8	6,6	0,00	9,6	132,5	0,06	185,2	1,6	0,00	2,1	0,4	0,00	1,0	0,0	0,00	0,3	8,9	18.216	20,6	151,1	900,3	
29.03.2021	24	24	15,9	0,01	180,6	7,7	0,00	16,8	142,7	0,06	255,2	2,3	0,00	5,6	0,3	0,00	1,3	0,1	0,00	0,4	9,4	17.808	20,3	150,1	875,5	
30.03.2021	24	24	15,4	0,01	65,3	2,6	0,00	3,2	124,9	0,05	157,0	2,4	0,00	6,9	0,5	0,00	1,1	0,0	0,00	0,2	9,3	18.268	20,2	151,0	901,9	
31.03.2021	24	24	14,8	0,01	34,6	2,5	0,00	2,9	137,5	0,06	167,6	2,0	0,00	3,1	1,4	0,00	3,5	0,0	0,00	0,2	9,4	18.297	20,5	151,5	875,9	
Monatsmittelwerte			10,9	0,14		8,8	0,11		137,0	1,78		2,1	0,03		0,3	0,00		0,3	0,00		9,6	18.353	19,3	150,0	888,5	
Verfügbarkeit in %			99,6%			99,7%			99,7%			99,4%			99,9%			99,9%			99,7%	Summe der Betriebszeiten				
gültige HMW			1411			1413			1413			1409			1415			1416				Ofenbetrieb in Stunden		708,5		
Monats-MW stat.			10,64			8,54			136,6			2,07			0,25			0,25				davon stationär in Stunden		704,5		
(Messb.) +VB			(3-303) + [VBA]			(-1,2-503,3) + [VBA]			(-4,59-477,36) + [VBA]			(0,6-24,9) + [VBA]			(-0,3-13,9) + [VBA]			(-0,2-14,6) + [VBA]				Ofenstillstand in Stunden		35,0		