

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen (Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)					
			Kohlenmonoxid in mg/Nm <sup>3</sup>			Schwefeldioxid in mg/Nm <sup>3</sup>			Stickoxid (als NO <sub>2</sub> ) in mg/Nm <sup>3</sup>			Gesamt C in mg/Nm <sup>3</sup>			Staub in mg/Nm <sup>3</sup>			NH <sub>3</sub> in mg/Nm <sup>3</sup>			O <sub>2</sub> in Vol%	RGVol in Nm <sup>3</sup> /h		Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennk. in °C		
			TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t	HMW <sub>Ma</sub>	TMW	t		HMW <sub>Ma</sub>	TMW	TMW	TMW	TMW
01.03.2021	12,5	12	18,7	0,00	95,1	1,9	0,00	6,6	48,3	0,01	126,8	4,7	0,00	16,0	0,6	0,00	2,6	0,7	0,00	1,8	14,7	9.453	18,3	131,1	902,3	Aufheizen nach Reinigungsstillstand		
02.03.2021	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.
03.03.2021	7	7	.	0,00	.	3,4	0,00	37,2	34,9	0,01	167,3	.	0,00	.	0,3	0,00	2,1	0,6	0,00	5,4	13,7	10.955	10,4	129,3	795,3			
04.03.2021	24	24	8,5	0,00	14,8	5,8	0,00	8,7	132,9	0,05	156,3	8,1	0,00	13,9	1,1	0,00	2,2	3,0	0,00	5,4	12,3	14.245	22,0	133,6	966,6			
05.03.2021	24	24	6,5	0,00	19,3	5,9	0,00	10,7	142,9	0,05	166,1	6,5	0,00	17,2	1,1	0,00	2,2	3,0	0,00	4,8	12,7	14.015	21,9	133,5	958,6			
06.03.2021	24	24	4,7	0,00	6,5	6,6	0,00	11,1	140,7	0,05	166,8	4,2	0,00	5,9	1,0	0,00	1,9	2,1	0,00	5,0	12,4	14.964	22,8	132,9	955,8			
07.03.2021	24	24	4,1	0,00	4,8	4,0	0,00	4,9	150,3	0,05	263,2	3,5	0,00	5,3	1,0	0,00	2,0	2,3	0,00	3,3	12,3	14.999	22,5	133,0	955,2			
08.03.2021	24	24	4,9	0,00	14,5	5,1	0,00	6,1	140,1	0,05	204,1	5,5	0,00	8,1	1,1	0,00	2,0	2,6	0,00	4,3	12,0	15.284	23,0	133,5	965,2			
09.03.2021	24	24	3,8	0,00	6,5	4,2	0,00	5,1	125,2	0,05	142,0	4,8	0,00	7,2	1,1	0,00	2,0	2,8	0,00	3,7	11,9	15.363	24,2	134,9	960,0			
10.03.2021	23,5	23,5	3,9	0,00	8,3	3,4	0,00	22,0	144,2	0,05	215,4	5,5	0,00	19,9	1,0	0,00	2,0	2,5	0,00	3,8	12,5	15.127	22,1	135,5	959,7			
11.03.2021	24	24	4,8	0,00	12,8	2,4	0,00	3,1	143,7	0,05	206,5	3,0	0,00	4,5	1,0	0,00	2,0	3,1	0,00	3,8	12,8	14.252	20,9	134,7	956,6			
12.03.2021	24	24	6,8	0,00	14,4	2,7	0,00	3,3	119,4	0,04	139,9	3,9	0,00	7,1	1,2	0,00	2,1	2,3	0,00	4,1	12,6	14.147	21,9	134,5	945,5			
13.03.2021	24	24	5,6	0,00	13,8	2,6	0,00	3,0	125,4	0,04	165,2	3,7	0,00	5,8	1,1	0,00	2,0	2,0	0,00	2,7	12,3	14.467	22,8	134,3	947,7			
14.03.2021	23,5	23,5	5,8	0,00	16,3	2,8	0,00	4,4	143,1	0,05	224,9	4,0	0,00	6,5	1,0	0,00	2,0	3,8	0,00	10,4	12,4	14.404	22,9	134,2	942,4			
15.03.2021	24	24	8,9	0,00	24,4	2,9	0,00	8,1	148,0	0,05	266,4	3,4	0,00	5,5	1,1	0,00	2,0	1,9	0,00	5,7	12,3	14.521	22,5	133,9	940,3			
16.03.2021	22,5	22,5	9,7	0,00	21,4	2,0	0,00	3,5	139,0	0,05	189,5	4,6	0,00	9,5	0,9	0,00	1,8	1,8	0,00	4,8	11,9	15.022	22,1	133,8	958,9			
17.03.2021	22,5	22,5	9,0	0,00	26,9	1,6	0,00	4,5	134,1	0,05	189,1	4,8	0,00	10,2	1,0	0,00	2,0	2,4	0,00	8,9	12,6	14.065	20,0	133,3	954,5			
18.03.2021	24	24	9,1	0,00	16,8	2,8	0,00	5,9	136,3	0,05	157,1	5,0	0,00	12,1	0,9	0,00	2,0	0,8	0,00	1,5	12,7	13.838	20,5	133,3	950,6			
19.03.2021	24	24	9,3	0,00	18,7	4,4	0,00	61,2	130,9	0,04	152,9	5,0	0,00	7,0	0,8	0,00	1,8	0,8	0,00	1,4	12,5	14.055	21,4	133,4	953,9			
20.03.2021	23,5	23,5	6,9	0,00	27,6	2,6	0,00	6,2	138,8	0,04	174,8	5,8	0,00	19,9	0,8	0,00	1,8	0,7	0,00	1,5	12,6	13.560	22,1	133,6	960,4			
21.03.2021	16	15	4,5	0,00	12,8	2,2	0,00	10,4	89,0	0,03	163,2	5,4	0,00	12,1	0,5	0,00	1,7	0,4	0,00	1,1	13,2	12.728	19,8	131,6	964,0			
22.03.2021	24	24	6,5	0,00	10,2	3,4	0,00	13,8	144,4	0,05	304,1	4,8	0,00	7,2	0,8	0,00	1,7	0,9	0,00	1,6	12,6	14.931	20,7	132,0	958,9			
23.03.2021	24	24	9,9	0,00	23,8	4,6	0,00	7,9	143,6	0,05	177,7	5,6	0,00	9,6	0,8	0,00	1,7	1,0	0,00	1,3	12,9	14.158	20,0	132,4	957,9			
24.03.2021	24	24	9,9	0,00	23,8	7,2	0,00	46,3	205,8	0,07	413,2	6,0	0,00	20,8	1,0	0,00	2,5	1,2	0,00	1,6	13,0	13.818	20,3	132,7	957,1			
25.03.2021	24	24	8,9	0,00	22,2	6,4	0,00	7,7	147,9	0,05	183,0	5,2	0,00	9,7	1,1	0,00	2,4	1,1	0,00	1,4	12,8	14.104	20,8	133,1	967,5			
26.03.2021	22,5	22,5	8,3	0,00	19,5	5,6	0,00	8,6	139,2	0,05	205,6	4,5	0,00	9,3	1,0	0,00	2,2	1,2	0,00	2,0	12,8	14.432	20,8	133,0	972,6			
27.03.2021	24	24	5,1	0,00	22,6	6,0	0,00	6,7	116,6	0,04	159,5	4,2	0,00	6,5	1,1	0,00	2,2	1,5	0,00	2,0	12,6	14.157	22,1	133,8	952,6			
28.03.2021	23	23	4,7	0,00	13,7	6,2	0,00	7,1	135,4	0,05	185,2	6,6	0,00	9,4	0,9	0,00	2,0	1,1	0,00	1,5	12,7	14.241	22,3	133,5	957,1			
29.03.2021	23	23	6,5	0,00	21,9	6,2	0,00	8,5	133,2	0,04	236,4	5,9	0,00	10,4	1,1	0,00	2,2	1,1	0,00	1,8	12,3	14.039	22,2	133,7	955,8			
30.03.2021	21	20,5	10,8	0,00	20,6	5,8	0,00	11,0	130,5	0,04	206,3	5,0	0,00	15,4	0,9	0,00	2,4	1,0	0,00	1,8	12,8	13.552	20,7	133,4	971,0			
31.03.2021	24	24	6,9	0,00	14,8	5,9	0,00	21,4	137,5	0,05	180,7	3,0	0,00	5,5	1,1	0,00	2,8	1,2	0,00	1,4	12,8	13.669	21,0	133,2	970,9			
Monatsmittelwerte			<b>7,9</b>	0,07		<b>4,5</b>	0,04		<b>140,6</b>	1,33		<b>5,2</b>	0,05		<b>1,0</b>	0,01		<b>1,8</b>	0,02		<b>12,6</b>	<b>14.187</b>	<b>21,5</b>	<b>133,4</b>	<b>954,9</b>			
Verfügbarkeit in %			98,9%			99,6%			99,1%			98,7%			99,9%			99,7%			99,7%					Summe der Betriebszeiten		
gültige HMW			1330			1340			1333			1328			1344			1344								Ofenbetrieb in Stunden		672,5
Monats-MW stat.			7,86			4,51			140,63			5,18			1,02			1,82								davon stationär in Stunden		670,5
(Messb.) +VB			(1 -148) +[VBA]			(-5 -151) +[VBA]			(6,12 -462,06) +[VBA]			(0 -58) +[VBA]			(0,1 -15,3) +[VBA]			(0 -10) +[VBA]								Ofenstillstand in Stunden		71,0