

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen								
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW								
01.09.2021	48	48	16,7	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	135,0	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	8,6	17784,8	20,4	148,8	863,8			
02.09.2021	48	48	10,8	0,00	50,0	15,2	0,01	40,0	145,6	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	8,7	17958,2	22,2	149,9	839,4			
03.09.2021	48	48	11,8	0,01	50,0	4,2	0,00	40,0	102,1	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	8,2	17701,0	22,4	149,4	863,3			
04.09.2021	48	48	12,2	0,01	50,0	8,5	0,00	40,0	128,1	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	8,2	17857,6	21,6	149,4	886,5			
05.09.2021	48	48	13,3	0,01	50,0	8,6	0,00	40,0	138,8	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	8,3	17956,2	21,5	149,4	890,2			
06.09.2021	45	45	32,1	0,01	50,0	13,5	0,01	40,0	125,8	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,9	0,00	5,0	8,8	17424,8	20,7	148,8	856,3			
07.09.2021	48	48	24,9	0,01	50,0	8,1	0,00	40,0	145,5	0,06	150,0	2,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	8,6	17993,1	20,0	148,9	881,9			
08.09.2021	48	48	21,9	0,01	50,0	19,4	0,01	40,0	145,3	0,06	150,0	1,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	8,7	17880,5	19,8	149,0	873,2			
09.09.2021	48	48	13,9	0,01	50,0	27,6	0,01	40,0	138,7	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,7	0,00	5,0	8,9	18155,4	20,1	149,3	844,0			
10.09.2021	48	48	11,6	0,01	50,0	27,0	0,01	40,0	146,8	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	9,0	18342,9	19,8	149,5	876,9			
11.09.2021	48	48	11,8	0,01	50,0	24,0	0,01	40,0	141,6	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	8,7	18177,8	20,3	149,9	876,6			
12.09.2021	48	48	15,6	0,01	50,0	14,8	0,01	40,0	132,0	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	9,3	18285,9	19,8	149,1	890,3			
13.09.2021	48	48	15,4	0,01	50,0	11,1	0,00	40,0	147,9	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	9,5	17864,4	19,1	149,0	887,0			
14.09.2021	48	48	14,6	0,01	50,0	13,9	0,01	40,0	140,2	0,06	150,0	1,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	9,4	18059,5	19,7	149,0	882,5			
15.09.2021	48	48	13,7	0,01	50,0	8,8	0,00	40,0	138,8	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	9,3	18197,7	20,9	149,5	861,3			
16.09.2021	48	48	10,0	0,00	50,0	10,7	0,00	40,0	145,0	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	8,9	18006,6	21,9	150,0	876,2			
17.09.2021	48	45	16,1	0,01	50,0	23,7	0,01	40,0	149,5	0,07	150,0	1,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	9,3	18440,8	19,1	148,7	873,1			
18.09.2021	48	48	8,9	0,00	50,0	12,5	0,01	40,0	136,0	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	9,1	18298,2	20,4	149,4	875,5			
19.09.2021	48	48	7,1	0,00	50,0	9,5	0,00	40,0	141,8	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	8,6	17995,1	21,9	149,7	874,4			
20.09.2021	48	48	9,0	0,00	50,0	11,2	0,00	40,0	141,9	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	8,5	18071,8	21,4	149,2	878,0			
21.09.2021	48	48	9,6	0,00	50,0	7,1	0,00	40,0	137,7	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	8,6	18047,9	21,1	149,2	886,8			
22.09.2021	48	48	9,6	0,00	50,0	4,1	0,00	40,0	138,0	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	9,1	18241,9	20,8	148,8	886,5			
23.09.2021	48	48	6,2	0,00	50,0	6,7	0,00	40,0	136,9	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	9,0	18076,1	21,3	149,5	876,8			
24.09.2021	48	48	5,3	0,00	50,0	2,3	0,00	40,0	131,4	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,0	0,00	5,0	8,8	17781,1	20,3	148,9	885,9			
25.09.2021	48	48	5,1	0,00	50,0	0,2	0,00	40,0	146,3	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,0	0,00	5,0	8,6	17276,7	22,9	148,8	865,3			
26.09.2021	48	48	9,4	0,00	50,0	8,0	0,00	40,0	142,1	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	8,5	17782,5	22,6	149,3	883,0			
27.09.2021	47	47	19,6	0,01	50,0	12,6	0,01	40,0	138,8	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	9,0	17631,1	20,4	148,7	860,4			
28.09.2021	43	43	7,8	0,00	50,0	5,4	0,00	40,0	127,2	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	8,7	17883,5	22,0	149,5	853,9	Jahreswartung NH3-Messung		
29.09.2021	48	48	5,3	0,00	50,0	3,0	0,00	40,0	140,7	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	8,7	17865,2	22,4	149,6	865,1			
30.09.2021	48	48	8,1	0,00	50,0	14,2	0,01	40,0	130,3	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	8,8	18046,4	20,3	149,0	881,7			
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,			
Monatsmittelwert / Summe			12,6	0,16		11,5	0,15		138,2	1,79		1,6	0,02		0,4	0,00		0,3	0,00		8,8	17969,5	20,9	149,2	873,2	Jahreswartung NH3-Messung		
Verfügbarkeit(%)			99,9%			100,0%			100,0%			100,0%			99,9%			100,0%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:	
gültige HMW			1430			1431			1431			1431			1430			1431			1431			Anlagenbetrieb in h			715,5	
TMW max.			32,1 am 06.09.2021			27,6 am 09.09.2021			149,5 am 17.09.2021			2,2 am 07.09.2021			0,5 am 23.09.2021			0,9 am 06.09.2021			0,9 am 06.09.2021			davon stationär in h			714,0	
(Messbereich) +MU %			(3 - 303) +1%			(-1,2 - 503,3) +3,4%			(-4,6 - 477,4) +1,5%			(0,6 - 24,9) +7%			(-0,3 - 13,9) +6%			(-0,2 - 14,6) +4%			Stillstand in h			4,5		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_001		