

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen										
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)				
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW										
01.09.2021	48	48	16,6	0,01	50,0	3,4	0,00	40,0	128,2	0,04	150,0	2,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,6	13728,7	21,4	133,1	967,0					
02.09.2021	48	48	11,2	0,00	50,0	6,8	0,00	40,0	140,4	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	13888,4	21,8	133,1	964,9					
03.09.2021	48	48	11,4	0,00	50,0	1,7	0,00	40,0	141,7	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	13936,3	21,8	133,4	972,1					
04.09.2021	48	48	14,5	0,00	50,0	4,2	0,00	40,0	126,0	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,5	13854,9	22,7	134,1	964,4					
05.09.2021	48	48	12,5	0,00	50,0	8,7	0,00	40,0	132,9	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,5	13776,6	23,0	133,9	956,1					
06.09.2021	48	48	10,0	0,00	50,0	13,3	0,00	40,0	132,5	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,6	13875,0	22,9	131,8	959,7					
07.09.2021	47	47	14,5	0,00	50,0	7,0	0,00	40,0	122,6	0,04	150,0	2,5	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,5	13946,2	22,2	132,9	953,4					
08.09.2021	48	48	12,9	0,00	50,0	14,2	0,00	40,0	136,3	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,3	14310,7	22,9	133,3	960,8					
09.09.2021	48	48	8,7	0,00	50,0	27,8	0,01	40,0	139,7	0,05	150,0	3,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,4	14053,0	21,8	133,2	976,8					
10.09.2021	48	48	6,3	0,00	50,0	19,9	0,01	40,0	149,6	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,7	13519,1	21,0	133,0	978,6					
11.09.2021	48	48	6,4	0,00	50,0	5,4	0,00	40,0	137,4	0,04	150,0	1,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	13,1	12986,1	19,2	132,5	973,1					
12.09.2021	48	42	7,6	0,00	50,0	6,4	0,00	40,0	129,2	0,04	150,0	2,4	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	13,2	12757,0	20,1	132,9	956,9	Störung Wirbelbett				
13.09.2021	47	46	15,8	0,01	50,0	0,7	0,00	40,0	127,5	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	12,9	13145,0	21,1	133,1	945,6					
14.09.2021	47	47	18,4	0,01	50,0	3,5	0,00	40,0	114,7	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,6	13218,6	22,2	133,6	948,3					
15.09.2021	48	48	7,1	0,00	50,0	7,3	0,00	40,0	127,5	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	13475,8	22,7	133,8	965,0					
16.09.2021	48	48	8,6	0,00	50,0	17,9	0,01	40,0	138,5	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,4	13617,8	22,0	133,4	976,2					
17.09.2021	48	48	9,4	0,00	50,0	22,0	0,01	40,0	129,4	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,4	13542,1	22,6	133,6	957,6					
18.09.2021	48	48	8,0	0,00	50,0	11,5	0,00	40,0	140,6	0,05	150,0	1,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,3	13821,3	22,0	133,2	977,7					
19.09.2021	48	48	7,1	0,00	50,0	4,0	0,00	40,0	142,6	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,3	13790,5	21,8	133,0	974,7					
20.09.2021	48	48	7,0	0,00	50,0	4,7	0,00	40,0	132,6	0,04	150,0	1,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,3	13809,2	22,2	133,2	967,4					
21.09.2021	46	46	12,6	0,00	50,0	3,8	0,00	40,0	122,9	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	13889,4	22,8	133,1	933,9					
22.09.2021	48	48	21,1	0,01	50,0	5,1	0,00	40,0	120,4	0,04	150,0	3,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	14008,0	23,1	133,1	950,7					
23.09.2021	47	47	12,1	0,00	50,0	4,5	0,00	40,0	120,4	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	11,9	14531,5	23,3	132,9	957,2					
24.09.2021	47	45	10,3	0,00	50,0	11,0	0,00	40,0	132,1	0,04	150,0	1,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,0	14149,4	22,5	133,2	970,9					
25.09.2021	48	48	5,4	0,00	50,0	6,9	0,00	40,0	137,6	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	14034,5	23,3	133,4	953,7					
26.09.2021	48	48	5,3	0,00	50,0	10,3	0,00	40,0	130,6	0,04	150,0	1,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,1	14154,3	22,8	133,4	962,0					
27.09.2021	48	48	12,5	0,00	50,0	6,9	0,00	40,0	117,1	0,04	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	14076,6	23,2	133,5	947,2					
28.09.2021	47	47	14,1	0,00	50,0	2,3	0,00	40,0	124,5	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	13812,5	23,4	133,5	932,8					
29.09.2021	44	44	11,6	0,00	50,0	1,7	0,00	40,0	119,5	0,04	150,0	1,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,1	14136,4	24,3	133,5	930,3	Jahreswartung NH3-Messung				
30.09.2021	48	48	8,2	0,00	50,0	2,7	0,00	40,0	132,4	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	11,9	14518,8	23,3	133,0	969,9					
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,					
Monatsmittelwert / Summe			10,9	0,11		8,4	0,08		130,9	1,30		2,2	0,02		0,6	0,01		0,4	0,00		12,4	13928,2	22,3	133,2	960,2	Jahreswartung NH3-Messung				
Verfügbarkeit(%)			100,0%			100,0%			100,0%			99,8%			100,0%			99,5%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:			
gültige HMW			1428			1428			1428			1425			1428			1421			100,0%			Anlagenbetrieb in h			714,0			
TMW max.			21,1 am 22.09.2021			27,8 am 09.09.2021			149,6 am 10.09.2021			3,2 am 22.09.2021			1,1 am 06.09.2021			0,6 am 13.09.2021						davon stationär in h			709,5			
(Messbereich) +MU %			(1 - 148) +4,1%			(-5 - 151) +2,8%			(6,1 - 462,1) +4,6%			(0 - 58) +6%			(0,1 - 15,3) +10%			(0 - 10) +8%						Stillstand in h			6,0		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_001	