

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe															Hilfswerte					Bemerkungen				
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW							
01.10.2021	48	48	7,7	0,00	50,0	4,2	0,00	40,0	122,2	0,04	150,0	2,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,1	14088,0	23,1	133,2	966,1		
02.10.2021	48	48	9,9	0,00	50,0	0,4	0,00	40,0	119,8	0,04	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,1	14091,9	23,9	133,5	935,5		
03.10.2021	48	48	11,5	0,00	50,0	12,8	0,00	40,0	123,2	0,04	150,0	3,4	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,0	14013,3	24,1	133,8	931,8		
04.10.2021	48	48	7,7	0,00	50,0	5,0	0,00	40,0	131,7	0,04	150,0	4,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	11,9	14197,1	23,6	133,8	962,3		
05.10.2021	47	47	9,2	0,00	50,0	2,3	0,00	40,0	126,7	0,04	150,0	3,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,0	14218,0	23,4	133,6	949,6		
06.10.2021	48	48	7,3	0,00	50,0	2,3	0,00	40,0	134,9	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,1	14198,1	23,1	133,0	958,7		
07.10.2021	46	46	9,1	0,00	50,0	0,0	0,00	40,0	128,9	0,04	150,0	4,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,2	0,00	5,0	12,4	13666,8	21,4	132,5	953,9		
08.10.2021	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0		10272,1		100,6	220,6		
09.10.2021	37	26	9,5	0,00	50,0	0,0	0,00	40,0	82,5	0,03	150,0	4,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	13,4	12265,5	19,6	131,4	735,9	Anfahren der Ofenanlage	
10.10.2021	48	48	10,6	0,00	50,0	0,0	0,00	40,0	123,5	0,04	150,0	4,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,6	13710,3	20,4	132,3	955,9		
11.10.2021	48	48	10,7	0,00	50,0	0,0	0,00	40,0	125,5	0,04	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,7	13340,2	21,0	132,9	945,1		
12.10.2021	47	47	16,5	0,01	50,0	0,1	0,00	40,0	118,1	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,6	13507,9	22,3	132,9	924,4		
13.10.2021	48	48	23,6	0,01	50,0	8,4	0,00	40,0	108,7	0,04	150,0	1,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,9	0,00	5,0	12,3	14081,4	22,3	133,2	928,9		
14.10.2021	48	48	21,9	0,01	50,0	0,1	0,00	40,0	113,4	0,04	150,0	2,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,7	0,00	5,0	12,0	14407,8	22,9	133,3	942,9		
15.10.2021	47	47	25,4	0,01	50,0	1,9	0,00	40,0	126,7	0,04	150,0	2,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,3	14108,6	22,1	133,7	949,7		
16.10.2021	48	48	33,7	0,01	50,0	0,0	0,00	40,0	123,0	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	14250,6	23,3	134,2	930,0		
17.10.2021	48	48	25,6	0,01	50,0	1,5	0,00	40,0	126,2	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,0	14727,2	23,6	134,5	952,6		
18.10.2021	47	47	40,9	0,01	50,0	4,1	0,00	40,0	112,3	0,04	150,0	4,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,7	0,00	5,0	12,2	14390,6	22,8	134,1	925,5		
19.10.2021	45	45	36,7	0,01	50,0	5,7	0,00	40,0	116,8	0,04	150,0	3,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,00	5,0	12,2	14888,9	22,5	132,6	931,2		
20.10.2021	48	48	17,1	0,01	50,0	11,8	0,00	40,0	138,5	0,05	150,0	3,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	12,2	14811,8	22,7	133,3	959,3		
21.10.2021	48	48	19,9	0,01	50,0	6,2	0,00	40,0	138,7	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	14678,5	22,0	132,8	966,2		
22.10.2021	48	48	19,4	0,01	50,0	0,4	0,00	40,0	125,4	0,04	150,0	1,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,3	14207,6	22,5	132,7	955,5		
23.10.2021	48	48	13,4	0,00	50,0	6,5	0,00	40,0	118,1	0,04	150,0	1,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14148,7	22,6	132,7	957,5		
24.10.2021	48	48	10,7	0,00	50,0	8,0	0,00	40,0	129,1	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,5	14231,6	22,6	132,7	956,5		
25.10.2021	47	47	12,4	0,00	50,0	7,2	0,00	40,0	133,4	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14274,5	21,8	132,5	957,0		
26.10.2021	48	48	9,2	0,00	50,0	4,4	0,00	40,0	133,5	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	14371,5	22,1	132,5	960,9		
27.10.2021	48	48	11,8	0,00	50,0	6,1	0,00	40,0	133,3	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,2	14456,4	22,8	132,7	963,2		
28.10.2021	48	48	14,6	0,01	50,0	12,9	0,00	40,0	132,5	0,05	150,0	3,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,0	14491,2	22,8	132,9	966,5		
29.10.2021	48	48	16,9	0,01	50,0	6,6	0,00	40,0	130,1	0,04	150,0	3,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,2	14335,8	21,9	132,5	970,6		
30.10.2021	48	48	11,7	0,00	50,0	2,9	0,00	40,0	131,2	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,3	14326,3	21,7	132,4	975,3		
31.10.2021	48	48	11,0	0,00	50,0	2,3	0,00	40,0	135,4	0,05	150,0	5,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14081,3	20,8	132,5	975,1		
Monatsmittelwert / Summe			16,0	0,17		4,1	0,04		122,4	1,28		2,9	0,03		0,5	0,01		0,4	0,00		12,3	14709,2	22,4	132,0	921,4	Anfahren der Ofenanlage	
Verfügbarkeit(%)			99,8%			99,9%			99,9%			99,7%			100,0%			100,0%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:
gültige HMW			1416			1418			1418			1415			1419			1419									
TMW max.			40,9 am 18.10.2021			12,9 am 28.10.2021			138,7 am 21.10.2021			5 am 31.10.2021			0,7 am 06.10.2021			0,9 am 13.10.2021									
(Messbereich) +MU %			(1 - 148) +4,1%			(-5 - 151) +2,8%			(6,1 - 462,1) +4,6%			(0 - 58) +6%			(0,1 - 15,3) +10%			(0 - 10) +8%									
																											gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_001