

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen											
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)							
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW													
01.12.2021	48	48	20,7	0,01	50,0	1,7	0,00	40,0	124,7	0,04	150,0	2,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	11,9	14551,7	22,5	133,1	959,9								
02.12.2021	48	48	18,3	0,01	50,0	12,2	0,00	40,0	125,8	0,04	150,0	3,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	11,8	14661,9	22,1	133,0	974,8								
03.12.2021	48	48	13,3	0,00	50,0	7,0	0,00	40,0	142,2	0,05	150,0	3,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,6	13927,9	19,7	132,2	980,5								
04.12.2021	46	44	11,3	0,00	50,0	4,3	0,00	40,0	119,6	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,5	14047,9	20,1	132,0	965,8								
05.12.2021	48	48	7,2	0,00	50,0	2,9	0,00	40,0	130,4	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14116,3	20,0	132,5	970,2								
06.12.2021	48	48	10,7	0,00	50,0	0,8	0,00	40,0	117,0	0,04	150,0	0,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	13585,4	21,5	132,5	937,9								
07.12.2021	48	48	19,2	0,01	50,0	2,4	0,00	40,0	127,1	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,1	14370,6	22,2	132,7	949,4								
08.12.2021	48	48	24,7	0,01	50,0	9,1	0,00	40,0	126,3	0,04	150,0	3,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,6	14353,4	19,9	131,5	963,3								
09.12.2021	46	45	21,0	0,01	50,0	3,1	0,00	40,0	106,7	0,04	150,0	4,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,8	13866,7	20,6	131,8	946,6								
10.12.2021	48	45	19,0	0,01	50,0	5,6	0,00	40,0	127,8	0,04	150,0	4,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	13,0	13744,4	18,3	131,3	966,5								
11.12.2021	48	48	18,1	0,01	50,0	4,1	0,00	40,0	117,4	0,04	150,0	2,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,6	14163,3	21,5	132,4	941,6								
12.12.2021	12	9	1,4	0,00	50,0	2,4	0,00	40,0	24,0	0,01	150,0	0,9	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,1	0,00	5,0	12,6	15753,3	20,6	106,6	379,7	Reinigungsstillstand							
13.12.2021	11	5	4,4	0,00	50,0	1,1	0,00	40,0	16,3	0,01	150,0	,	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,0	0,00	5,0	14,1	16042,3	16,7	95,4	261,3	Ofen wird nach Zwischenreinigung angefah							
14.12.2021	48	48	36,4	0,01	50,0	9,0	0,00	40,0	128,4	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,2	15618,7	22,3	132,2	949,6								
15.12.2021	48	48	29,2	0,01	50,0	2,1	0,00	40,0	123,7	0,05	150,0	6,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	11,6	16076,5	24,1	132,9	969,0								
16.12.2021	48	48	13,1	0,00	50,0	0,4	0,00	40,0	136,2	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,00	5,0	12,0	15309,5	23,3	133,0	971,7								
17.12.2021	48	48	20,7	0,01	50,0	6,4	0,00	40,0	137,0	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,0	15317,9	23,0	132,9	975,4								
18.12.2021	48	48	22,2	0,01	50,0	19,5	0,01	40,0	120,4	0,04	150,0	5,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	11,9	15160,0	23,9	133,0	957,1								
19.12.2021	48	45	19,3	0,01	50,0	2,4	0,00	40,0	124,9	0,05	150,0	4,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	11,9	15233,5	23,1	133,0	971,2								
20.12.2021	48	48	14,2	0,01	50,0	0,8	0,00	40,0	120,2	0,04	150,0	4,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,1	14876,8	22,7	133,4	962,3								
21.12.2021	47	47	23,1	0,01	50,0	4,3	0,00	40,0	124,9	0,04	150,0	5,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14706,1	22,3	132,6	956,5								
22.12.2021	48	48	17,2	0,01	50,0	0,6	0,00	40,0	126,9	0,04	150,0	6,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,5	14410,9	23,3	131,2	952,1								
23.12.2021	48	48	29,9	0,01	50,0	10,4	0,00	40,0	115,7	0,04	150,0	5,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	14683,0	22,6	132,8	961,4								
24.12.2021	48	48	18,0	0,01	50,0	2,9	0,00	40,0	108,9	0,04	150,0	3,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,9	0,00	5,0	12,7	13868,3	22,3	133,1	939,7								
25.12.2021	48	48	12,7	0,00	50,0	1,8	0,00	40,0	101,0	0,04	150,0	3,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	1,0	0,00	5,0	11,9	14574,2	22,9	133,5	962,4								
26.12.2021	48	48	19,8	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	122,6	0,04	150,0	5,0	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,00	5,0	12,2	14461,6	22,0	133,5	964,4								
27.12.2021	48	48	20,1	0,01	50,0	4,3	0,00	40,0	129,2	0,04	150,0	4,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,00	5,0	12,2	14420,3	22,1	133,4	965,4								
28.12.2021	48	48	20,0	0,01	50,0	6,2	0,00	40,0	125,4	0,04	150,0	4,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,1	14353,1	22,3	133,5	968,7								
29.12.2021	48	48	27,3	0,01	50,0	10,2	0,00	40,0	132,6	0,05	150,0	5,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,3	14194,9	21,4	133,3	970,4								
30.12.2021	48	48	23,9	0,01	50,0	6,8	0,00	40,0	135,4	0,05	150,0	6,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,00	5,0	12,4	14293,0	22,2	133,4	971,1								
31.12.2021	48	48	13,1	0,00	50,0	0,7	0,00	40,0	123,1	0,04	150,0	6,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,00	5,0	12,6	14136,9	23,0	133,5	952,9								
Monatsmittelwert / Summe			18,5	0,20		5,0	0,05		117,6	1,28		4,1	0,04		0,5	0,00		0,4	0,00		12,3	15417,2	21,9	130,7	920,0	Ofen wird nach Zwischenreinigung angefah							
Verfügbarkeit(%)			99,8%			100,0%			100,0%			99,6%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:			
gültige HMW			1407			1410			1410			1405			1410			1410			1410			1410			1410			705,0			
TMW max.			36,4 am 14.12.2021			19,5 am 18.12.2021			142,2 am 03.12.2021			6,6 am 22.12.2021			0,5 am 03.12.2021			1 am 25.12.2021												696,0			gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV
(Messbereich) +MU %			(1 - 148) +4,1%			(-5 - 151) +2,8%			(6,1 - 462,1) +4,6%			(0 - 58) +6%			(0,1 - 15,3) +10%			(0 - 10) +8%												39,0			Version: 4.0.7_001