

| Betriebszeiten in 1/2h | | | Luftschadstoffe | | | | | | | | | | | | | | | Hilfswerte | | | | | Bemerkungen | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|----------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|-----|-------------------|----------------|-----|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------|----------------|----|
| Datum | Betr. | Stat. | Kohlenmonoxid | | | Schwefeldioxid | | | Stickoxid (als NO2) | | | Gesamt C | | | Staub | | | NH3 | | | O2 in Vol% TMW | RGVol. in Nm³/h TMW | Feuchte in % TMW | Kamint. in °C TMW | Brennkt. in °C TMW | (Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert) | | | |
| | | | TMW | in mg/Nm³ t*) | GW | TMW | in mg/Nm³ t*) | GW | TMW | in mg/Nm³ t*) | GW | TMW | in mg/Nm³ t*) | GW | TMW | in mg/Nm³ t*) | GW | TMW | in mg/Nm³ kg*) | GW | | | | | | | TMW | in mg/Nm³ kg*) | GW |
| 01.08.2024 | 48 | 48 | 5,8 | 0,00 | 50,0 | 25,5 | 0,01 | 40,0 | 131,4 | 0,05 | 150,0 | 1,1 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | 1,8 | 0,72 | 5,0 | 8,5 | 16537,0 | 22,7 | 145,1 | 870,3 | | | | |
| 02.08.2024 | 10 | 9 | 5,9 | 0,00 | 50,0 | 12,5 | 0,00 | 40,0 | 111,0 | 0,01 | 150,0 | 0,6 | 0,00 | 10,0 | 1,3 | 0,00 | 5,0 | 2,2 | 0,18 | 5,0 | 9,4 | 15480,7 | 22,7 | 145,3 | 848,8 | | | | |
| 03.08.2024 | 0 | 0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 04.08.2024 | 0 | 0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 05.08.2024 | 0 | 0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 06.08.2024 | 0 | 0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 07.08.2024 | 5 | 5 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 08.08.2024 | 0 | 0 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 150,0 | | | 10,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | |
| 09.08.2024 | 34 | 19 | 12,9 | 0,01 | 50,0 | 18,0 | 0,00 | 40,0 | 139,9 | 0,03 | 150,0 | | 0,00 | 10,0 | 2,7 | 0,00 | 5,0 | 1,7 | 0,33 | 5,0 | 11,2 | 12938,5 | 17,7 | 135,7 | 672,4 | | | | |
| 10.08.2024 | 48 | 48 | 30,3 | 0,01 | 50,0 | 18,2 | 0,01 | 40,0 | 133,1 | 0,05 | 150,0 | 1,4 | 0,00 | 10,0 | 1,6 | 0,00 | 5,0 | 1,7 | 0,67 | 5,0 | 8,5 | 16927,4 | 23,4 | 140,8 | 831,6 | | | | |
| 11.08.2024 | 48 | 48 | 18,6 | 0,01 | 50,0 | 21,8 | 0,01 | 40,0 | 146,8 | 0,06 | 150,0 | 0,5 | 0,00 | 10,0 | 1,6 | 0,00 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 5,0 | 8,3 | 17235,2 | 23,9 | 142,5 | 830,9 | | | | |
| 12.08.2024 | 48 | 47 | 15,0 | 0,01 | 50,0 | 30,3 | 0,01 | 40,0 | 137,4 | 0,06 | 150,0 | 0,8 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,8 | 0,75 | 5,0 | 8,6 | 17359,1 | 23,2 | 142,8 | 824,0 | | | | |
| 13.08.2024 | 48 | 48 | 14,7 | 0,01 | 50,0 | 15,5 | 0,01 | 40,0 | 143,0 | 0,06 | 150,0 | 0,8 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | | 0,61 | 5,0 | 8,9 | 17681,2 | 21,2 | 143,6 | 850,6 | | | | |
| 14.08.2024 | 48 | 48 | 12,7 | 0,01 | 50,0 | 11,4 | 0,00 | 40,0 | 138,4 | 0,06 | 150,0 | 0,6 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | | 0,65 | 5,0 | 8,7 | 17580,4 | 23,1 | 143,8 | 851,7 | | | | |
| 15.08.2024 | 48 | 48 | 14,4 | 0,01 | 50,0 | 5,1 | 0,00 | 40,0 | 135,0 | 0,06 | 150,0 | 0,4 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,2 | 0,49 | 5,0 | 8,5 | 17323,0 | 24,5 | 144,0 | 850,1 | | | | |
| 16.08.2024 | 48 | 48 | 14,0 | 0,01 | 50,0 | 15,6 | 0,01 | 40,0 | 135,6 | 0,06 | 150,0 | 0,4 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,3 | 0,55 | 5,0 | 8,4 | 17234,7 | 24,5 | 144,3 | 838,4 | | | | |
| 17.08.2024 | 48 | 48 | 27,7 | 0,01 | 50,0 | 6,3 | 0,00 | 40,0 | 129,2 | 0,05 | 150,0 | 0,7 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 5,0 | 8,3 | 17074,3 | 24,8 | 144,4 | 836,7 | | | | |
| 18.08.2024 | 48 | 48 | 16,6 | 0,01 | 50,0 | 11,8 | 0,00 | 40,0 | 125,5 | 0,05 | 150,0 | 0,6 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,7 | 0,70 | 5,0 | 8,1 | 17117,5 | 24,8 | 144,2 | 855,5 | | | | |
| 19.08.2024 | 48 | 48 | 16,7 | 0,01 | 50,0 | 26,6 | 0,01 | 40,0 | 134,2 | 0,05 | 150,0 | 0,7 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 2,3 | 0,95 | 5,0 | 7,9 | 16965,7 | 24,3 | 143,7 | 865,7 | | | | |
| 20.08.2024 | 48 | 48 | 12,8 | 0,01 | 50,0 | 16,4 | 0,01 | 40,0 | 143,1 | 0,06 | 150,0 | 0,7 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,5 | 0,60 | 5,0 | 8,1 | 17107,2 | 25,3 | 143,7 | 870,2 | | | | |
| 21.08.2024 | 48 | 48 | 17,7 | 0,01 | 50,0 | 18,1 | 0,01 | 40,0 | 137,1 | 0,06 | 150,0 | 1,0 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,0 | 0,39 | 5,0 | 8,1 | 17136,3 | 25,1 | 143,8 | 865,3 | | | | |
| 22.08.2024 | 48 | 48 | 23,8 | 0,01 | 50,0 | 22,3 | 0,01 | 40,0 | 131,7 | 0,05 | 150,0 | 1,3 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | 1,1 | 0,46 | 5,0 | 7,9 | 17147,9 | 24,5 | 143,9 | 860,5 | | | | |
| 23.08.2024 | 48 | 48 | 19,3 | 0,01 | 50,0 | 17,7 | 0,01 | 40,0 | 137,8 | 0,06 | 150,0 | 1,3 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 0,6 | 0,26 | 5,0 | 8,0 | 17089,4 | 25,0 | 143,8 | 865,3 | | | | |
| 24.08.2024 | 48 | 48 | 13,4 | 0,01 | 50,0 | 24,6 | 0,01 | 40,0 | 144,1 | 0,06 | 150,0 | 1,0 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 0,7 | 0,27 | 5,0 | 8,0 | 17064,8 | 24,4 | 144,0 | 869,2 | | | | |
| 25.08.2024 | 48 | 48 | 11,0 | 0,00 | 50,0 | 17,3 | 0,01 | 40,0 | 143,8 | 0,06 | 150,0 | 0,7 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 2,6 | 1,06 | 5,0 | 8,2 | 17371,3 | 25,0 | 144,0 | 851,2 | | | | |
| 26.08.2024 | 48 | 46 | 30,5 | 0,01 | 50,0 | 15,2 | 0,01 | 40,0 | 132,7 | 0,06 | 150,0 | 1,2 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,8 | 0,71 | 5,0 | 8,5 | 16856,0 | 25,3 | 143,6 | 848,1 | | | | |
| 27.08.2024 | 48 | 47 | 17,1 | 0,01 | 50,0 | 19,1 | 0,01 | 40,0 | 145,5 | 0,06 | 150,0 | 1,0 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 0,8 | 0,35 | 5,0 | 8,6 | 17148,6 | 23,8 | 143,1 | 857,4 | | | | |
| 28.08.2024 | 48 | 48 | 9,0 | 0,00 | 50,0 | 25,4 | 0,01 | 40,0 | 144,6 | 0,06 | 150,0 | 0,7 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | 1,2 | 0,52 | 5,0 | 8,6 | 17407,1 | 23,8 | 143,0 | 852,8 | | | | |
| 29.08.2024 | 48 | 48 | 13,5 | 0,01 | 50,0 | 31,5 | 0,01 | 40,0 | 136,6 | 0,06 | 150,0 | 1,0 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | 1,0 | 0,41 | 5,0 | 8,5 | 17304,4 | 23,1 | 143,8 | 863,0 | | | | |
| 30.08.2024 | 48 | 48 | 18,1 | 0,01 | 50,0 | 28,1 | 0,01 | 40,0 | 132,5 | 0,06 | 150,0 | 1,3 | 0,00 | 10,0 | 1,4 | 0,00 | 5,0 | 0,7 | 0,30 | 5,0 | 8,5 | 17426,0 | 22,9 | 144,4 | 876,3 | | | | |
| 31.08.2024 | 48 | 48 | 23,3 | 0,01 | 50,0 | 9,8 | 0,00 | 40,0 | 107,6 | 0,04 | 150,0 | 1,1 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 5,0 | 1,5 | 0,61 | 5,0 | 8,1 | 17379,1 | 23,7 | 144,8 | 878,1 | | | | |
| Monatsmittelwert / Summe | | | 18,4 | 0,18 | | 19,4 | 0,19 | | 140,5 | 1,38 | | 1,0 | 0,01 | | 1,6 | 0,02 | | 1,4 | 13,97 | | 8,4 | 17053,5 | 23,8 | 143,5 | 849,5 | | | | |
| Verfügbarkeit(%) | | | 99,2% | | | 99,4% | | | 99,4% | | | 99,0% | | | 99,6% | | | 95,5% | | | 99,4% | | | Summe der Betriebszeiten | | | kontrolliert: | | |
| gültige HMW | | | 1144 | | | 1146 | | | 1146 | | | 1141 | | | 1148 | | | 1101 | | | | | | Anlagenbetrieb in h | | | 576,5 | | |
| TMW max. | | | 30,5 am 26.08.2024 | | | 31,5 am 29.08.2024 | | | 146,8 am 11.08.2024 | | | 1,4 am 10.08.2024 | | | 2,7 am 09.08.2024 | | | 2,6 am 25.08.2024 | | | | | | davon stationär in h | | | 566,5 | | |
| (Messbereich) +MU % | | | (0 - 293) +1,4% | | | (-2 - 456) +3,6% | | | (-3,1 - 483,5) +1,5% | | | (0 - 25) +6% | | | (0,3 - 15,2) +18% | | | (-0,1 - 10) +4% | | | | | | Stillstand in h | | | 167,5 | | |