

Betriebszeiten in 1/4h			Luftschadstoffe															Hilfswerte					Bemerkungen						
Datum	Bet.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
			TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW									
01.08.2024	48	48	18,4	0,01	50,0	22,9	0,01	40,0	141,8	0,05	150,0	3,4	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	2,7	0,91	5,0	12,8	14132,1	18,3	133,1	877,2				
02.08.2024	48	48	12,3	0,00	50,0	15,5	0,01	40,0	148,7	0,05	150,0	2,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,5	0,52	5,0	12,6	14645,9	17,3	134,2	925,2				
03.08.2024	48	48	7,6	0,00	50,0	25,3	0,01	40,0	143,6	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	1,1	0,36	5,0	12,9	14256,1	17,4	134,2	901,8				
04.08.2024	48	48	7,8	0,00	50,0	23,7	0,01	40,0	142,2	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,0	0,36	5,0	12,7	14562,6	18,2	134,5	915,8				
05.08.2024	48	48	9,3	0,00	50,0	26,1	0,01	40,0	140,4	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	1,2	0,41	5,0	12,5	14784,2	18,3	134,8	908,0				
06.08.2024	48	48	13,3	0,00	50,0	27,8	0,01	40,0	137,5	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	1,1	0,38	5,0	12,4	14894,2	18,2	134,9	909,9				
07.08.2024	48	45	12,3	0,00	50,0	22,9	0,01	40,0	133,8	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,8	0,31	5,0	12,0	15352,1	18,9	135,0	914,0				
08.08.2024	48	48	15,3	0,01	50,0	15,2	0,01	40,0	137,7	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,8	0,29	5,0	12,1	15211,2	19,0	134,8	900,6				
09.08.2024	48	48	11,1	0,00	50,0	22,0	0,01	40,0	138,7	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,7	0,25	5,0	12,3	14947,1	18,6	132,7	883,5				
10.08.2024	48	48	7,3	0,00	50,0	22,5	0,01	40,0	117,5	0,04	150,0	0,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,9	0,32	5,0	12,3	15027,0	18,8	131,9	891,2				
11.08.2024	48	48	12,9	0,00	50,0	30,7	0,01	40,0	118,7	0,04	150,0	1,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	1,1	0,40	5,0	12,3	15128,9	19,1	132,2	901,3				
12.08.2024	48	48	9,0	0,00	50,0	18,7	0,01	40,0	141,4	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	1,0	0,35	5,0	12,2	15287,4	18,3	132,3	892,3				
13.08.2024	45	43	11,5	0,00	50,0	8,4	0,00	40,0	152,0	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,8	0,26	5,0	12,7	14580,3	17,3	132,3	849,3	Warmhaltebetrieb, Kontrolle Abhitzekeesse			
14.08.2024	48	48	18,1	0,01	50,0	6,2	0,00	40,0	143,4	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,9	0,29	5,0	13,1	14057,7	17,0	132,1	843,2				
15.08.2024	48	48	17,2	0,01	50,0	18,3	0,01	40,0	140,8	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,9	0,32	5,0	12,6	14736,3	17,7	132,6	842,5				
16.08.2024	48	48	21,3	0,01	50,0	25,0	0,01	40,0	132,5	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	1,1	0,39	5,0	12,5	14662,9	18,2	133,2	822,6				
17.08.2024	38	38	4,8	0,00	50,0	17,7	0,01	40,0	134,6	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,9	0,26	5,0	12,3	14872,5	18,6	133,4	853,4				
18.08.2024	48	48	7,8	0,00	50,0	19,5	0,01	40,0	129,4	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	1,2	0,39	5,0	12,8	14127,7	18,1	133,1	846,8				
19.08.2024	48	48	9,9	0,00	50,0	12,6	0,00	40,0	133,0	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	1,3	0,45	5,0	12,6	14379,4	18,5	132,8	846,7				
20.08.2024	47	47	11,6	0,00	50,0	12,5	0,00	40,0	144,4	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	12,4	14761,2	18,7	132,8	876,6				
21.08.2024	48	48	15,8	0,01	50,0	15,5	0,01	40,0	143,5	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,8	0,29	5,0	12,3	14957,6	18,4	132,9	876,0				
22.08.2024	48	48	12,4	0,00	50,0	19,0	0,01	40,0	146,5	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,9	0,32	5,0	12,6	14625,0	17,8	132,8	868,6				
23.08.2024	48	48	8,3	0,00	50,0	14,5	0,01	40,0	143,4	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	1,0	0,35	5,0	12,6	14468,3	18,2	133,1	867,9				
24.08.2024	48	48	5,3	0,00	50,0	4,7	0,00	40,0	132,3	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	1,0	0,36	5,0	12,3	14914,7	18,6	133,5	868,1				
25.08.2024	48	48	5,7	0,00	50,0	2,4	0,00	40,0	137,0	0,05	150,0	0,7	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	12,3	14860,8	18,6	133,5	864,7				
26.08.2024	48	48	9,9	0,00	50,0	16,3	0,01	40,0	132,4	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	12,5	14621,4	18,9	133,0	874,0				
27.08.2024	48	48	8,1	0,00	50,0	14,5	0,01	40,0	137,1	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,0	0,33	5,0	12,6	14621,2	18,2	132,9	890,7				
28.08.2024	48	48	5,1	0,00	50,0	11,2	0,00	40,0	133,9	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	12,8	14503,5	17,7	132,8	884,0				
29.08.2024	48	48	6,8	0,00	50,0	29,7	0,01	40,0	137,4	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,8	0,30	5,0	12,6	14864,5	17,5	132,8	900,8				
30.08.2024	48	48	13,7	0,00	50,0	24,4	0,01	40,0	136,4	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	12,5	14884,7	17,8	133,1	915,0				
31.08.2024	48	48	13,0	0,00	50,0	14,2	0,01	40,0	128,5	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	12,6	14719,7	17,9	132,8	914,5				
Monatsmittelwert / Summe			11,1	0,12		18,2	0,20		138,0	1,49		1,2	0,01		0,7	0,01		1,0	10,97		12,5	14671,3	18,2	133,2	881,6	Warmhaltebetrieb, Kontrolle Abhitzekeesse			
Verfügbarkeit(%)			99,7%			99,7%			99,7%			99,7%			99,6%			99,6%			99,7%		Summe der Betriebszeiten					kontrolliert:	
gültige HMW			1469			1469			1469			1469			1468			1468					Anlagenbetrieb in h					737,0	
TMW max.			21,3 am 16.08.2024			30,7 am 11.08.2024			152 am 13.08.2024			3,4 am 01.08.2024			0,9 am 11.08.2024			2,7 am 01.08.2024					davon stationär in h					734,5	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV
(Messbereich) +MU %			(0 - 152) +1,6%			(-2 - 152) +2,4%			(-7,6 - 486,5) +1,35%			(0 - 51) +8%			(0 - 56) +18%			(0 - 10) +4%					Stillstand in h					7,0	Version: 4.0.7_006