

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe												Hilfswerte				Bemerkungen											
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			HCl			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	t *	GW	TMW	t *	GW	TMW	t *	GW	TMW	t *	GW	TMW	t *	GW	TMW	t *	GW	TMW	t *	GW							
01.12.2024	48	48	21,1	0,01	50,0	1,8	0,00	40,0	128,4	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	,	,	8,0	12,5	14675,5	16,8	130,0	948,6		
02.12.2024	48	48	9,1	0,00	50,0	4,0	0,00	40,0	133,3	0,05	150,0	4,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	,	0,19	8,0	12,5	14419,6	16,9	130,4	935,9		
03.12.2024	48	48	31,0	0,01	50,0	4,1	0,00	40,0	140,5	0,05	150,0	5,6	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	,	0,13	8,0	13,0	13793,6	16,3	130,1	931,5		
04.12.2024	48	48	15,9	0,01	50,0	7,4	0,00	40,0	127,9	0,04	150,0	7,2	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,2	0,07	8,0	12,7	14317,0	17,2	130,3	925,1		
05.12.2024	48	48	12,8	0,00	50,0	9,4	0,00	40,0	134,4	0,05	150,0	6,6	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,2	0,09	8,0	12,3	14812,0	17,4	130,4	937,2		
06.12.2024	48	48	17,9	0,01	50,0	9,9	0,00	40,0	140,1	0,05	150,0	5,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	0,7	0,23	8,0	12,7	14485,2	16,2	130,0	945,8		
07.12.2024	48	48	11,7	0,00	50,0	9,0	0,00	40,0	126,8	0,04	150,0	5,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,2	0,05	8,0	12,7	14323,3	16,2	130,4	935,4		
08.12.2024	48	48	12,0	0,00	50,0	6,3	0,00	40,0	133,6	0,05	150,0	7,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,2	0,07	8,0	12,7	14176,8	16,3	130,8	930,3		
09.12.2024	48	48	11,6	0,00	50,0	4,2	0,00	40,0	132,4	0,05	150,0	6,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,9	0,29	5,0	,	0,09	8,0	12,6	14210,9	16,5	130,6	922,1		
10.12.2024	44	40	15,0	0,00	50,0	5,5	0,00	40,0	133,8	0,04	150,0	6,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,25	5,0	0,3	0,08	8,0	12,7	14034,7	17,1	131,0	917,7		
11.12.2024	48	48	35,7	0,01	50,0	12,1	0,00	40,0	133,1	0,05	150,0	4,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	0,4	0,12	8,0	12,6	14322,1	17,2	130,6	919,2		
12.12.2024	48	48	28,1	0,01	50,0	5,9	0,00	40,0	134,3	0,05	150,0	3,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,29	5,0	0,2	0,08	8,0	12,5	14628,9	17,1	130,4	921,8		
13.12.2024	48	48	14,1	0,01	50,0	10,7	0,00	40,0	139,3	0,05	150,0	3,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	0,1	0,04	8,0	12,3	14939,9	17,6	130,5	929,9		
14.12.2024	48	48	11,2	0,00	50,0	9,6	0,00	40,0	125,4	0,04	150,0	3,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,1	0,05	8,0	12,3	14784,6	17,1	130,8	930,9		
15.12.2024	46	45	13,5	0,00	50,0	5,8	0,00	40,0	127,4	0,04	150,0	5,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	0,2	0,06	8,0	12,3	14578,5	17,0	130,9	926,2		
16.12.2024	48	48	15,0	0,01	50,0	6,1	0,00	40,0	130,2	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,2	0,07	8,0	12,5	14543,1	16,6	130,6	929,5		
17.12.2024	48	48	12,4	0,00	50,0	8,8	0,00	40,0	130,4	0,04	150,0	3,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	0,2	0,08	8,0	12,6	14206,3	16,9	130,7	922,8		
18.12.2024	48	48	7,0	0,00	50,0	10,7	0,00	40,0	139,4	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	0,2	0,08	8,0	12,5	14513,4	17,0	130,5	902,9		
19.12.2024	48	48	11,0	0,00	50,0	9,1	0,00	40,0	136,6	0,05	150,0	4,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	0,2	0,06	8,0	12,4	14572,6	17,1	130,8	930,7		
20.12.2024	48	48	13,5	0,00	50,0	6,2	0,00	40,0	137,3	0,05	150,0	4,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,3	0,09	8,0	12,5	14424,0	16,3	130,7	935,6		
21.12.2024	48	48	9,0	0,00	50,0	4,6	0,00	40,0	140,8	0,05	150,0	4,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,2	0,07	8,0	12,4	14602,3	15,8	130,5	923,9		
22.12.2024	48	48	8,3	0,00	50,0	6,4	0,00	40,0	140,4	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,2	0,08	8,0	12,4	14646,4	15,6	130,5	931,3		
23.12.2024	47	46	8,6	0,00	50,0	17,4	0,01	40,0	139,3	0,05	150,0	4,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	0,3	0,08	8,0	12,5	14324,0	15,4	130,6	936,2		
24.12.2024	48	48	6,0	0,00	50,0	11,0	0,00	40,0	129,1	0,05	150,0	4,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,3	0,09	8,0	12,4	14651,2	15,2	130,5	938,2		
25.12.2024	48	48	8,7	0,00	50,0	17,9	0,01	40,0	130,4	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,3	0,11	8,0	12,5	14610,1	15,7	130,5	923,0		
26.12.2024	48	48	6,6	0,00	50,0	26,1	0,01	40,0	130,1	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	0,3	0,09	8,0	12,5	14754,3	15,8	130,3	934,8		
27.12.2024	48	48	7,3	0,00	50,0	3,4	0,00	40,0	138,8	0,05	150,0	3,0	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,2	0,08	8,0	12,5	14800,6	15,1	129,9	941,8		
28.12.2024	48	48	6,1	0,00	50,0	3,1	0,00	40,0	132,8	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,2	0,07	8,0	12,8	14413,7	14,7	129,7	932,2		
29.12.2024	48	48	8,2	0,00	50,0	2,5	0,00	40,0	133,2	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	0,2	0,07	8,0	12,7	14464,0	15,5	130,0	918,4		
30.12.2024	48	48	13,0	0,00	50,0	2,6	0,00	40,0	132,6	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,2	0,08	8,0	12,6	14647,2	15,6	130,0	920,7		
31.12.2024	48	48	8,3	0,00	50,0	2,2	0,00	40,0	130,6	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,3	0,11	8,0	12,5	14884,8	15,7	129,9	925,6		
Monatsmittelwert / Summe			13,1	0,14		7,9	0,08		133,6	1,43		4,4	0,05		0,3	0,00		0,6	6,58		0,3	2,75		12,5	14493,6	16,3	130,4	929,2		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW			99,9% 1479			99,9% 1479			99,9% 1480			99,9% 1480			99,9% 1480			99,8% 1478			94,1% 1393			99,9%		Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:	
TMW max. (Messbereich) +MU %			35,7 am 11.12.2024 (0 - 152) +1,6%			26,1 am 26.12.2024 (-2 - 152) +2,4%			140,8 am 21.12.2024 (-7,6 - 486,5) +1,35%			7,2 am 04.12.2024 (0 - 51) +8%			0,5 am 11.12.2024 (0 - 56) +18%			0,9 am 09.12.2024 (0 - 10) +4%			0,7 am 06.12.2024 (0 - 90) +5%					Anlagenbetrieb in h		740,5		
																							davon stationär in h		737,5		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV			
																							Stillstand in h		3,5		Version: 4.0_7_006			