

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen										
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			HCl			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)	GW							
01.02.2025	48	48	13,1	0,00	50,0	3,2	0,00	40,0	124,4	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	0,2	0,06	8,0	12,4	14329,6	17,1	130,6	928,6		
02.02.2025	48	48	17,7	0,01	50,0	2,8	0,00	40,0	132,3	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,3	0,09	8,0	12,2	14526,8	17,6	133,8	935,8		
03.02.2025	48	48	12,7	0,00	50,0	2,4	0,00	40,0	135,3	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,2	0,08	8,0	12,2	14749,7	16,9	133,4	943,4		
04.02.2025	46	45	16,2	0,01	50,0	4,2	0,00	40,0	131,2	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	0,2	0,08	8,0	12,7	14318,0	15,4	133,3	939,3		
05.02.2025	48	48	26,6	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	132,0	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,3	0,12	8,0	12,1	15057,3	17,0	133,8	938,6		
06.02.2025	48	48	15,7	0,01	50,0	5,8	0,00	40,0	136,0	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,3	0,10	8,0	12,1	15193,2	17,1	133,7	945,0		
07.02.2025	48	48	33,8	0,01	50,0	4,1	0,00	40,0	139,3	0,05	150,0	3,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,2	0,08	8,0	12,3	14748,0	16,8	133,9	935,9		
08.02.2025	48	48	12,3	0,00	50,0	5,4	0,00	40,0	136,4	0,05	150,0	2,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,4	0,13	8,0	12,2	14928,9	16,8	134,0	943,9		
09.02.2025	48	48	7,5	0,00	50,0	5,7	0,00	40,0	136,2	0,05	150,0	2,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,2	0,08	8,0	12,1	15271,5	17,2	134,0	940,8		
10.02.2025	47	47	12,4	0,00	50,0	5,3	0,00	40,0	135,0	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,26	5,0	0,2	0,08	8,0	12,1	15355,8	17,2	133,8	941,9		
11.02.2025	48	46	21,1	0,01	50,0	5,4	0,00	40,0	115,2	0,04	150,0	2,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,25	5,0	0,2	0,05	8,0	12,2	14776,2	17,1	134,4	931,3		
12.02.2025	48	48	27,3	0,01	50,0	9,7	0,00	40,0	134,1	0,05	150,0	3,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,2	0,08	8,0	12,0	15329,5	16,9	134,0	944,7		
13.02.2025	48	48	10,3	0,00	50,0	7,8	0,00	40,0	130,9	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	0,3	0,10	8,0	12,0	15288,0	17,2	133,9	933,7		
14.02.2025	48	48	12,3	0,00	50,0	3,8	0,00	40,0	135,1	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	0,2	0,08	8,0	12,0	15178,7	17,3	134,1	953,5		
15.02.2025	48	48	19,2	0,01	50,0	3,5	0,00	40,0	137,8	0,05	150,0	1,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,3	0,09	8,0	11,9	15453,6	17,3	134,0	954,4		
16.02.2025	48	48	32,6	0,01	50,0	3,0	0,00	40,0	138,7	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	0,2	0,08	8,0	12,0	15443,8	16,9	133,5	948,6		
17.02.2025	47	47	,	0,01	50,0	,	0,00	40,0	,	0,04	150,0	,	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,3	0,11	8,0	11,9	15738,2	16,8	133,7	933,1		
18.02.2025	47	45	11,0	0,00	50,0	3,1	0,00	40,0	121,2	0,04	150,0	1,7	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,7	0,25	5,0	0,5	0,18	8,0	12,0	15180,7	16,6	133,5	928,2		
19.02.2025	48	48	7,7	0,00	50,0	1,2	0,00	40,0	123,0	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,7	0,28	5,0	0,3	0,11	8,0	11,8	15649,2	17,0	133,6	936,6		
20.02.2025	48	48	8,0	0,00	50,0	1,5	0,00	40,0	129,4	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,26	5,0	0,2	0,08	8,0	11,6	15792,2	17,1	133,8	942,8		
21.02.2025	48	48	11,2	0,00	50,0	2,0	0,00	40,0	134,1	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	0,3	0,09	8,0	11,9	15374,3	17,2	133,9	927,0		
22.02.2025	48	48	18,1	0,01	50,0	3,4	0,00	40,0	137,1	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	0,3	0,10	8,0	12,2	14998,0	17,5	133,9	933,3		
23.02.2025	48	48	13,0	0,00	50,0	5,6	0,00	40,0	136,9	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	0,2	0,08	8,0	12,2	14903,7	17,7	134,2	925,7		
24.02.2025	48	48	12,6	0,00	50,0	7,3	0,00	40,0	136,9	0,05	150,0	3,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,2	0,08	8,0	12,1	14822,8	17,9	134,9	926,2		
25.02.2025	47	47	14,2	0,01	50,0	2,7	0,00	40,0	134,5	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,26	5,0	0,2	0,09	8,0	11,8	15065,9	17,4	134,5	896,4		
26.02.2025	48	44	18,8	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	139,8	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	0,2	0,07	8,0	12,4	14449,7	17,1	134,4	922,8		
27.02.2025	48	48	28,1	0,01	50,0	2,7	0,00	40,0	125,1	0,04	150,0	3,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	1,2	0,39	5,0	0,2	0,07	8,0	12,5	14265,6	17,0	134,4	930,2		
28.02.2025	48	48	17,0	0,01	50,0	0,7	0,00	40,0	125,7	0,04	150,0	2,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	0,3	0,10	8,0	12,9	13780,7	16,6	133,8	926,9		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			16,7	0,17		4,2	0,04		131,9	1,32		2,5	0,03		0,3	0,00		0,6	6,35		0,3	2,55		12,1	14998,9	17,1	133,8	935,3		
Verfügbarkeit(%)	99,4%			99,4%			99,4%			99,4%			99,9%			100,0%			100,0%			99,4%		Summe der Betriebszeiten					kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_006	
gültige HMW	1330			1330			1330			1330			1337			1338			1338					Anlagenbetrieb in h						669,0
TMW max. (Messbereich) +MU %	33,8 am 07.02.2025 (0 - 152) +1,6%			9,7 am 12.02.2025 (-2 - 152) +2,4%			139,8 am 26.02.2025 (-7,6 - 486,5) +1,35%			3,8 am 12.02.2025 (0 - 51) +8%			0,6 am 24.02.2025 (0 - 56) +18%			1,1 am 27.02.2025 (0 - 10) +4%			0,5 am 18.02.2025 (0 - 90) +5%					davon stationär in h						664,5
																								Stillstand in h					3,0	